

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ГРАД ШАБАЦ**  
**ГРАДСКА УПРАВА**  
**ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ**  
**ОДСЕК ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ**  
**БРОЈ: ROP-SAB-4495-LOCH-2/2018**  
**ЗАВОДНИ БРОЈ: 350-1-84/2018-11**  
**ДАТУМ: 05.04.2018. године**  
**Ш А Б А Ц**

На основу чл. 6, 7. и 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца – Одсек за обједињену процедуру, решавајући по усаглашеном захтеву Илић Александра из Шапца [REDACTED] поднетом преко пуномоћника М-LINE из Шапца, Господар Јевремова бр. 7/1-2-3-5, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 989 КО Поцерски Причиновић, доноси

### **З А К Љ У Ч А К**

Одбацује се захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 989 КО Поцерски Причиновић у ул. Ђуре Пуцара бб, поднет од стране Илић Александра из Шапца [REDACTED] а преко пуномоћника М-LINE Шабац, Господар Јевремова бр. 7/1-2-3-5, дана 12.03.2018. године.

### **Образложење**

Илић Александар из Шапца [REDACTED] поднео је овом органу, дана 12.03.2018. године а преко пуномоћника, М-LINE Шабац, Господар Јевремова бр. 7/1-2-3-5 захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 989 КО Поцерски Причиновић у ул. Ђуре Пуцара бб.

Уз захтев, поднет преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, приложено је Идејно решење, које је урадио Пројектни биро М-LINE Шабац, главни пројектант је дипл. инж. грађ. Слободан Мартиновић, уредно пуномоћје и доказ о извршеној уплати прописаних такси и накнаде.

Чл. 6. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) прописано је да се поступак за издавање локацијских услова покреће подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС, уз који се прилаже идејно решење израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације и доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева и накнади за Централну евиденцију. По пријему захтева из чл. 6. овог правилника, надлежни орган, сходно одредбама чл. 7. правилника а у складу са законом, проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву и то да ли је: надлежан за поступање по том захтеву; захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке; уз захтев

приложено идејно решење и уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде. Према чл. 8. ст. 2. истог правилника, надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона.

Поступајући по поднетом захтеву, овај орган је, од имаоца јавних овлашћења, затражио прописане сагласности и техничке услове за пројектовање и прикључење објекта па је ЕПС Дистрибуција Србије-Огранак Електродистрибуција Шабац издала Обавештење о НЕИЗДАВАЊУ сагласности на локацију за објекат на кат. парцели бр. 989 КО П. Причиновић, под бр. 8л. 1.0.0. - 1002/65-2018 од 04.04.2018. године, са образложењем да је, увидом у достављену документацију и изласком на лице места, констатовано да се планирани стамбени објекат налази у заштитној зони постојећег ДВ 20кВ тј. налази се на 2,36м од мешовитог вода 20 и 0,4кВ (као и стуба НБ12) а обухват зоне је 5м. Удаљеност објекта од ЕЕ вода је још мања, ако се гледа на најближи проводник објекту и она онда износи 1,38м. Да би се добила сагласност на локацију, потребно је испоштовати енергетско-техничке услове, издате од имаоца јавних овлашћења.

Услови за пројектовање и прикључење стамбеног објекта на кат. парцели бр. 989 КО П. Причиновић, издати су под бројем: 8Л.1.0.0.-1002/65-2018 од 04.04.2018. године, са констатацијом да изградња планираног објекта није могућа, без испуњења следећих додатних услова:

1. Закључивање уговора о припремању земљишта између инвеститора или јединице локалне самоуправе са имаоцем јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Шабац.

Пошто преко кат. парцеле бр. 989 КО П. Причиновић прелази постојећи ЕЕО, мешовит вод (20КВ+0,4КВ) изведен надземно помоћу уже Алче 3x70мм<sup>2</sup> (20КВ) и СКС 3x70+54,6+2x16мм<sup>2</sup> (0,4КВ) преко БХ бетонских стубова и у чијој се заштитној зони налази будући објекат, потребно је изместити постојећи МБ у деоници два распона стуба иза и стуба после стуба који се налази у к. п. где је предвиђена градња објекта на удаљеност која задовољава зону заштите 5м са једне и друге стране од осе стуба. Пошто изласком на лице места је установљено да се стуб налази на ивици удубљења земљишта које служи као одводни канали за прекомерне воде и затим одмах у наставку асфалтирани пут, закључује се да није дозвољена изградња ЕЕО (измештање ЕЕО) на теренима која су горе описана. Потребна је израда урбанистичке документације која би предвидела нов распоред комуналне структуре уз поштовање техничких прописа и норматива за изградњу исте.

Опционо, може се предвидети позиција будућег објекта на удаљености од постојећих ЕЕО која задовољава заштитну зону (за ДВ 20КВ је 5м) што је на графичком прилогу приказано (заштитна зона ДВ 20КВ).

Чл. 8. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чл. 7. овог правилника, односно ако се за предметну изградњу или извођење радова не прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање. Ст. 2. чл. 8. истог правилника, прописује да ће надлежни орган одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке за издавање локацијских услова, уз навођење свих

недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом чл. 8ђ Закона.

Чл. 12. ст. 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, прописано је да ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања, одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чл. 8. став 2. овог правилника.

Обзиром да подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе односно накнаде (чл. 8. ст. 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем), следећи поднети захтев сматра се као да је поднет први пут и уз исти, прилаже се сва прописана документација и доказ о новим уплатама прописаних такси и накнаде.

Како је у поступку утврђено да, у конкретном случају, нису испуњени сви формални услови за даље поступање по усаглашеном захтеву, овај орган је, уз навођење свих недостатака а на основу својих овлашћења из чл. 8. ст. 1. наведеног Правилника, одлучио као у диспозитиву.

Против овог закључка, подносилац захтева може изјавити приговор градском већу а преко овог органа, у року од 3 дана од дана достављања истог, преко централног информационог система Агенције за привредне регистре.

**Обрађивач**

дипл. инж. грађ. Оливера Бировљевић  
дипл. правник Љубинка Радановић

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ  
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ**

дипл. инж. геодез. Миљан Угринић